

**EX-2024-29473688- -GDEBA-DEOPISU**

**REF.: “PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN. VILLA ITATÍ ETAPA 2”, PARTIDO DE  
QUILMES**

**CIRCULAR ACLARATORIA N.º 2**

Por medio de la presente, y en base a lo que estipula el Pliego de Bases y Condiciones Legales en su cláusula 6.4., se informa que hemos recibido una consulta con las siguientes preguntas concernientes a la obra de referencia.

*“1- En el Rubro 7 “Iluminación” está previsto realizar el tendido eléctrico de manera subterránea. Se consulta si está prevista la posibilidad de realizarlo de forma aérea.”*

En virtud de ello, la **Dirección de Pliegos Técnicos y Legajos Licitatorios** informa que:

El Rubro 7 "Iluminación 1", será ejecutado en vías principales. Por lo tanto, de manera de trabajar en la integralidad de la intervención en el barrio, mejorar la infraestructura y mejorar las condiciones para mitigar el vandalismo de la red, no es posible ejecutar este rubro de forma aérea.



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Circular aclaratoria**

**Número:**

**Referencia:** Circular aclaratoria N°02 - Pavimentacion itati

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.